



# CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO No. 51CR4689

## EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO III – **MODULO B**  
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426 SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI:

*ON THE BASIS OF OUR VERIFICATIONS CARRIED OUT ACCORDING TO ANNEX III – **MODULE B** OF THE REGULATION (EU) 2016/426 WE  
HEREBY DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCTS:*

### POMPE DI CALORE / HEAT PUMPS

MODELLI / MODELS K18 SIMPLYGAS ...

### FABBRICANTE / MANUFACTURER

NOME / NAME ROBUR S.P.A.

INDIRIZZO / ADDRESS VIA PARIGI 4/6  
24040 VERDELLINO/ZINGONIA BG  
IT - ITALY

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUDDETTO

*MEET THE REQUIREMENTS OF THE AFOREMENTIONED REGULATION*

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO È RILASCIATO DA IMQ IN QUALITÀ DI ORGANISMO NOTIFICATO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2016/426. IL NUMERO IDENTIFICATIVO DI IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*THIS EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE IS ISSUED BY IMQ AS NOTIFIED BODY FOR THE REGULATION (EU) 2016/426  
IDENTIFICATION NUMBER OF IMQ S.P.A. AS NOTIFIED BODY IS: **0051***

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO CONSENTE L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE SU I PRODOTTI A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO III (MODULO C2 O D O E O F) DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/426.

*THIS EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE ALLOWS THE CE MARKING ON THE PRODUCTS IF ONE OF THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURES INDICATED IN ANNEX III (MODULES C2 OR D OR E OR F) OF REGULATION (EU) 2016/426, IS SATISFIED.*

QUESTO DOCUMENTO COMPRENDE 1 ALLEGATO

*THIS DOCUMENT INCLUDES 1 ANNEX*

PRIMA EMISSIONE: 2019 / 05 / 02  
*FIRST ISSUE*

EMISSIONE CORRENTE: 2019 / 05 / 02  
*CURRENT ISSUE*

EMISSIONE PRECEDENTE: -  
*PREVIOUS ISSUE*

DATA DI SCADENZA: 2029 / 05 / 01  
*EXPIRING DATE*

B.U. PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT  
CERTIFICATION MANAGER

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato.

*This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.*



PRD N° 005 B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

**Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo**  
**Annex to EC/EU Type Examination Certificate**

Prima emissione / First issue 2019-05-02  
Emissione corrente / Current issue 2019-05-02  
Emissione precedente / Previous issue

**Prodotto | Product**

**Pompe di calore**  
**Heat Pumps**

**Fabbricante | Manufacturer**

**ROBUR S.p.A.**  
**VIA PARIGI 4/6**  
**24040 VERDELLINO/ZINGONIA BG**  
**IT - Italy**

**Marcatura | Marking**



CE

**Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)**

VIA PARIGI 4/6 24040 VERDELLINO/ZINGONIA BG Italy

**Norme**

EN 12309-1:2014  
EN 12309-2:2015  
EN 12309-2:2015/AC:2015

**Standards**

EN 12309-1:2014  
EN 12309-2:2015  
EN 12309-2:2015/AC:2015

**Rapporti | Test Reports**

AG18-0026239-01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Tipo di installazione | Type of installation **B23P - B53P**  
Tensione nominale | Rated voltage **230 V (240 V)**  
Frequenza | Frequency **50 Hz**  
Grado di protezione contro l'umidità | Degree of protection  
against moisture **IP 25**  
Tipo di fluido frigorifero | Type of refrigerant **R717-H2O**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.S00D9B

Marca | Trade mark **ROBUR**  
Modello | Model **K18 SIMPLYGAS INDOOR C0**  
Capacità di riscaldamento | Heating capacity **18,9 kW (A7/W35)**  
Portata termica di riscaldamento | Heating thermal capacity **11,4 kW**  
Consumo elettrico in riscaldamento | Heating electrical  
consumption **280 W (230 V) - 300 W (240 V)**

AR.S00D9C

Marca | Trade mark **ROBUR**  
Modello | Model **K18 SIMPLYGAS INDOOR C1**  
Capacità di riscaldamento | Heating capacity **18,9 kW (A7/W35)**  
Portata termica di riscaldamento | Heating thermal capacity **11,4 kW**  
Consumo elettrico in riscaldamento | Heating electrical  
consumption **355 W (230 V) - 375 W (240 V)**

AR.S00D9D

Marca | Trade mark **ROBUR**  
Modello | Model **K18 SIMPLYGAS C0**  
Capacità di riscaldamento | Heating capacity **18,9 kW (A7/W35)**  
Portata termica di riscaldamento | Heating thermal capacity **11,4 kW**  
Consumo elettrico in riscaldamento | Heating electrical  
consumption **280 W (230 V) - 300 W (240 V)**

**Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo**  
**Annex to EC/EU Type Examination Certificate**

Prima emissione / First issue 2019-05-02

Emissione corrente / Current issue 2019-05-02

Emissione precedente / Previous issue

AR.S00D9E

Marca / Trade mark **ROBUR**  
Modello / Model **K18 SIMPLYGAS C1**  
Capacità di riscaldamento / Heating capacity **18,9 kW (A7/W35)**  
Portata termica di riscaldamento / Heating thermal capacity **11,4 kW**  
Consumo elettrico in riscaldamento / Heating electrical consumption **355 W (230 V) - 375 W (240 V)**

**Ulteriori informazioni | Additional Information**

I modelli K18 SIMPLYGAS INDOOR C1 e K18 SIMPLYGAS INDOOR C0 devono essere installati all'interno  
Models K18 SIMPLYGAS INDOOR C1 and K18 SIMPLYGAS INDOOR C0 shall be installed indoor

**Paesi di destinazione | Countries of destination**

Paesi di destinazione/Countries of destination	Sigla/Code	Categorie/Categories	Gas e pressioni/Gas and supply pressures
ALBANIA/ALBANIA	AL	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
AUSTRIA/AUSTRIA	AT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I3P	G31=37mbar
BELGIO/BELGIUM	BE	I2E(S)	G20/G25=20/25mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
BULGARIA/BULGARIA	BG	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CIPRO/CYPRUS	CY	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
CROAZIA/CROATIA	HR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
DANIMARCA/DENMARK	DK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ESTONIA/ESTONIA	EE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FINLANDIA/FINLAND	FI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2Esi3P	G20=20mbar G25=25mbar G31=37mbar
FRANCIA/FRANCE	FR	II2Er3P	G20=20mbar G25=25mbar G31=37mbar
GERMANIA/GERMANY	DE	II2ELL3B/P	G20=20mbar G25=20mbar G30/G31=50mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GRECIA/GREECE	GR	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar

**Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo  
Annex to EC/EU Type Examination Certificate**

*Prima emissione / First issue* 2019-05-02

*Emissione corrente / Current issue* 2019-05-02

*Emissione precedente / Previous issue*

IRLANDA/IRELAND	IE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALIA/ITALY	IT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LETTONIA/LATVIA	LV	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
LITUANIA/LITHUANIA	LT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
NORVEGIA/NORWAY	NO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2L3B/P	G25=25mbar G30/G31=30mbar
PAESI BASSI/NETHERLANDS	NL	II2L3P	G25=25mbar G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	II2E3PB/P	G20=20mbar G30/G31=37mbar
POLONIA/POLAND	PL	I2E	G20=20mbar
PORTOGALLO/PORTUGAL	PT	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REGNO UNITO/UNITED KINGDOM	GB	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
REPUBBLICA CECA/CZECH REPUBLIC	CZ	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ROMANIA/ROMANIA	RO	II2H3P	G20=20mbar G31=30mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVACCHIA/SLOVAKIA	SK	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA/SLOVENIA	SI	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SPAGNA/SPAIN	ES	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SVEZIA/SWEDEN	SE	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=50mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SVIZZERA/SWITZERLAND	CH	II2H3B/P	G20=20mbar



**IMQ S.p.A.** - Società con Socio Unico  
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano 12898410159  
C.F./P.I. 12898410159  
Capitale Sociale € 4.000.000

**51CR4689**  
**SN.S001UI**

**Allegato al Certificato di Esame CE/UE di Tipo**  
**Annex to EC/EU Type Examination Certificate**

*Prima emissione / First issue* 2019-05-02

*Emissione corrente / Current issue* 2019-05-02

*Emissione precedente / Previous issue*

TURCHIA/TURKEY

TR

II2H3B/P

G30/G31=30mbar

G20=20mbar

G30/G31=30mbar

UNGHERIA/HUNGARY

HU

II2H3B/P

G20=25mbar

G30/G31=30mbar